


СОГЛАСОВАНО

Заместитель губернатора - Председателя Правительства
Чукотского автономного округа, начальник Департамента
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чукотского автономного округа

В.И. Гридчин

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Тихоокеанское РДУ



А.Л. Ковалев

УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала АО "Чукотэнерго"
Северные электрические сети

В.И. Пешкуров

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2025-2026 гг.

по Филиалу АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети на территории Чаун-Билибинского энергорайона энергосистемы Чукотского автономного округа

№ п/п	Потребители	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "Базовые металлы"	ПС 110 кВ Кекура	0.25	1.00	1.48	1.96	2.59	3.05	3.76	4.05	5.00	5.60
2	ООО ЗК "Майское"	ПС 110 кВ Майское	0.81	1.03	1.33	1.65	2.13	2.60	3.02	3.41	3.83	3.83
3	АО "Рудник Каральвеем"	ПП 35 кВ Безыманный			1.52	1.75	2.00	2.18	2.66	2.87	2.87	2.87
4	ООО ГДК Баимская	ПС 110 кВ Песчанка							0.90	1.80	2.50	3.00
Итого:			1.06	2.03	4.33	5.36	6.72	7.83	10.34	12.13	14.20	15.30
в том числе по Билибинскому энергорайону:			1.06	2.03	4.33	5.36	6.72	7.83	10.34	12.13	14.20	15.30

Билибинский энергорайон ограничен следующими сетевыми элементами:

- 1) ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский;
- 2) ВЛ 110 кВ Береговая - Южный.


Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-39°C)

Заместитель директора - главный инженер
Филиала АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети

Десятьяров А.В.

Заместитель губернатора - Председателя Правительства
Чукотского автономного округа, начальника Департамента
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чукотского автономного округа

Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Тихоокеанское РДУ



Директор Филиала АО "Чукотэнерго"
Северные электрические сети

по Филиалу АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети на территории Чаун-Билибинского энергорайона энергосистемы Чукотского автономного округа

[illegible]

в том числе по Билибинскому энергорайону:	до 5 мин.	1.35	7.35	7.75	8.17	9.97	11.52	14.02	14.02	14.02	14.02
	от 5 до 20 мин.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	11.11	11.11
	от 20 до 60 мин.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
	всего	1.35	7.35	7.75	8.17	9.97	11.52	14.02	17.06	25.13	33.83
	всего по ДУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Билибинский энергорайон ограничен следующими сетевыми элементами:

- 1) ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский;
- 2) ВЛ 110 кВ Береговая - Южный.

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-39°C)

Заместитель директора - главный инженер
Филиала АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети



Девятъяров А.В.


СОГЛАСОВАНО

Заместитель губернатора - Председателя Правительства
Чукотского автономного округа, начальник Департамента
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чукотского автономного округа

В.И. Гридчин

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Тихоокеанское РДУ



А.Л. Ковалев

УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала АО "Чукотэнерго"
Северные электрические сети

В.И. Пешкуров

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической энергии на 2025 - 2026 гг.
по Филиалу АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети на территории Чаун-Билибинского энергорайона энергосистемы
Чукотского автономного округа

№ п/п	Потребители	Очередь ограничения, тыс.кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО "Базовые металлы"	13.39	26.78	40.17	53.56	66.95	80.34	93.73	107.12	120.51	133.90
2	ООО ГДК Баимская	8.99	17.97	26.95	35.93	44.91	53.89	62.87	71.85	80.83	89.81
3	ООО ЗК "Майское"	12.33	24.64	36.95	49.26	61.57	73.88	86.19	98.50	110.81	123.12
4	АО "Рудник Каральвесем"	10.13	20.25	30.38	40.51	50.64	60.76	70.89	81.02	91.14	101.27
Итого:		44.84	89.64	134.45	179.26	224.07	268.87	313.68	358.49	403.29	448.10

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-39°C)

Заместитель директора - главный инженер
Филиала АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети

Девятьяров А.В.